

## 移動タンク貯蔵所から出火し移動貯蔵タンクの一部分が破裂した火災

### 1 覚知日時等

覚知日時：令和2年9月24日（木）6時36分

鎮火日時：令和2年9月24日（木）7時04分

### 2 発生場所

愛知県一宮市内の名神高速道路一宮インターチェンジ上り線名古屋高速道路入口付近

### 3 概要

荷積みに向かう移動タンク貯蔵所が名神高速道路を走行中、車両後部タイヤ付近から火災が発生し、その影響により移動貯蔵タンクのタンク室7室中3室が破裂したもの。  
なお、移動貯蔵タンクに危険物は積載されていなかったため危険物の流出はなし。

### 4 消防本部の対応

一宮市消防本部から消防車両8台が出動し消火活動を実施

### 5 移動タンク貯蔵所の構造等

種類：被けん引車形式、積載式以外

タンク容量：24,000 リットル

常置場所：石川県金沢市

### 6 写真

